

104-225/6/1956.

Ellenőrzési Ország

93

S z a b á l y z a t .

a B.M. határőrségi és belső karhatalmi csapatok, tanalakulatok, főosztályok börtönök és egyéb szervek által használt épületek tűzvédelmének megszervezése.

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterhelyettesének 5.sz. Utasítása alapján a B.M. csapatok és szervek elhelyezésére szolgáló épületek tűzvédelmét az alábbiak szerint kell biztosítani:

I. A tűzbiztonság megszervezése:

1./ Csapatoknál:

A MINŐSÍTÉS MEGSZÜNT
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára
figyelemmel

A tűzbiztonság megszervezését a csapat parancsnokának a Belszolgalati Utasítás 15. fejezetében előírtak szerint kell elvégezni. A Belszolgalati Utasítás ezzel kapcsolatos előírásait - tekintettel a Belügyminisztériumhoz tartozó csapatok sajátos szervezeti felépítésére - a következő kiegészítésekkel kell végrehajtani:

Tűzoltó részleget kell felállítani valamennyi:

a Határőrség kerületi Parancsnokság,
a Határőrség Önálló zászlóalj Parancsnokság,
a Határőrség kerületi parancsnokság kötelékében lévő zászlóalj,
a Belső Karhatalmi zászlóaljak,
a Légtalmai zászlóalj,
a tanalakulatok
elhelyezésére szolgáló épületekben.

A tűzoltó részleg létszámát - a területileg illetékes tűzrendészeti hatóság vezetőjével egyetértésben - a csapat parancsnoka állapítja meg. Egyben megállapítja azt is, hogy a tűzoltó részleg személyi állományát más szolgálat alól mennyiben kell mentesíteni. Figyelembe kell vennie a tűzbiztonság érdekeit, a tűzrendészeti hatóság ezzel kapcsolatos előírásait.

A tűzbiztonság közvetlen megszervezése és ellenőrzése a csapat törzsfőnökének feladatát képezi. A tűzoltó parancsnok közvetlenül a csapat törzsfőnökének van alárendelve.

Tűzoltó parancsnoknak kizárólag csapattisztet / tiszthelyettest / lehet kijelölni. A tűzoltó parancsnoki feladatok ellátásával a hadtáp szolgálatba tartozó elhelyezési szolgálat vezetőt, illetve más hadtápszolgálatos beosztottat megbízni nem lehet.

Tűzoltó parancsnokot kell kijelölni általában minden egységnél. Határőrsöknél, belső karhatalmi kikülönített századoknál a tűzoltó-parancsnoknak a Belszolgalati Utasítás 453. pontjában előírt kötelességeit - az egység parancsnokának irányítása mellett - a szolgálat vezetőnek kell ellátni. A belső karhatalmi kikülönített szaka-

./.

szoknál a feladat ellátásával a szakaszparancsnok helyettessé kell megbízni.

A tűzoltó parancsnoknak a Belszolgálati Utasítás 453. pontjában meghatározott köteleit az alábbiakkal egészítem ki:

- Az egység beosztottait oktatja a tűzoltáshoz szükséges tudnivalókra és a tűzoltó felszerelések használatára,
- Tűz esetén - amennyiben az épületben tartózkodik - vezeti a tűzoltást. A tűzoltás vezetése addig feladata, amíg az első állami tűzoltó egység a tűz színhelyére érkezik. Ezután köteles a tűzoltás vezetését átadni az állami tűzoltó egység parancsnokának és egyidejűleg részére tájékoztatást adni a helyzetről, a rendelkezésre álló erők létszámáról, a tűzoltáshoz felhasználható technikai eszközök mennyiségéről, illetve biztosítani, hogy az állami tűzoltóság a tűz színhelyére akadálytalanul bejuthasson és ott zavartalanul működhesse:

A tűzoltást vezető állami tűzoltóegység parancsnokát intézkedései megvalósításában mindig segítse, a tűzoltás ideje alatt a tűzoltással kapcsolatban csak a tűzoltást vezető utasításával egyértelmű intézkedést tehet.

- Köteles ellenőrizni a laktanyában rendszeresített tűzőrséget, illetve járőrszolgálatot.

Valamennyi egységnél a laktanyában belül lévő tűzveszélyes helyekre állandó, vagy időszakos jellegű tűzőrséget kell felállítani. A tűzőrséget a helyi lehetőségekhez képest a laktanyában már egyébként meglévő őrszolgálat is elláthatja.

A csapatokra előírtakat kell alkalmazni valamennyi határőrségi és belső karhatalmi katonai egységre, tanalakulatra.

2./ Szerveknél:

A tűzbiztonság megszervezése minden alegységre kiterjedően elsősorban a szerv / számadótest / parancsnokának feladata.

Egy-egy alegységnél az elhelyezésre szolgáló épület tűzbiztonságának megszervezéséért az alegység parancsnokát / vezetőjét / kell felelőssé tenni. Olyan épületben, ahol a B.M. járési osztály együtt van a rendőr őrssel, az épület tűzbiztonságának megszervezéséért a járési osztály vezetője a felelős.

Szervek viszonylatában tűzoltórészleg azokban az elhelyezésre szolgáló épületekben kell felállítani, illetve megszervezni, ahol azt a tűzvédelem biztosítása megköveteli. Kötelező a tűzoltórészleg megszervezése a B.M. Központi Raktár és Garázs elhelyezését képező épületekben. Egyéb szerveknél a tűzoltórészleg felállításának szükségességét, létszámát a szerv parancsnokának, / vezetőjének / - a területileg illetékes tűzrendészeti hatóság vezetőjével egyetértésben - kell eldönteni. A tűzoltórészlegbe beosztottak, az őrszolgálatos feladataikat hivatalos munkájuk ellátása mellett kötelesek elvégezni.

./.

A tűzbiztonsági szabályok betartására a beosztottak közül minden egységnél - amennyiben az egység elhelyezését több egymástól távollevő épület biztosítja, - minden épületben tűzbiztonsági felelőst kell kijelölni.

A tűzbiztonsági felelős kötelessége:

- Naponta ellenőrizni, hogy az egység beosztottai betartják-e a tűzbiztonsági szabályokat és az esetleges hiányosságok kiküszöbölésére intézkedni,
- ügyelni a tűzoltó felszerelések meglétére, biztosítani, hogy azok és a tűzjelző berendezések állandóan üzenképes állapotban legyenek.
- azonnal megszüntetni a tűzveszélyes fűtési és világítási eszközök használatát,
- az egység beosztottait oktatni a tűzoltáshoz szükséges tudnivalókra a tűzoltó felszerelések használatára,
- az egység elhelyezésére szolgáló épületekben az ügyeleti szolgálatra támaszkodva megszervezni az éjjeli tűzőrséget,
- tűz esetén a csapat tűzoltó parancsnokra előírtak szerint eljárni.

A tűzbiztonsági felelősnek a megjelölt feladatokat egyéb teendői teljesítése mellett kell ellátni.

Rendőrségnél, járási börtönnél, a tűzbiztonsági felelős minden esetben az egység parancsnoka.

A szervekre előírtakat kell alkalmazni a B.M. Központi Ellátó Osztálynál, valamennyi B.M. főosztálynál, a hozzátartozó utalt számadótesteknél, rendőri és egyéb tanalakulatoknál, börtönnél, központi raktároknál, javító műhelyeknél és egyéb gazdasági, szociális intézményeknél.

II. Az elhelyezésre szolgáló épületekre vonatkozó tűzbiztonsági szabályok kidolgozása, tűzriadó tervek készítése.

3./ Tűzbiztonsági szabályok elkészítése:

A csapatok és szervek elhelyezésére szolgáló valamennyi épületre írásban meg kell határozni azokat a tűzbiztonsági szabályokat, melyek betartásával biztosítható az épületek tűzvédelme.

A tűzbiztonsági szabályok meghatározása a területileg illetékes B.M. megyei / Budapest-i / főosztályokhoz tartozó tűzrendészeti hatóságok feladatát képezi.

A tűzbiztonsági szabályokban általában a következőket kell rögzíteni:

- A csapat, szerv elhelyezésére szolgáló épületben milyen tűzoltó felszereléseket kell tartani, azokat hol és milyen módon kell tárolni,

./.

- nyilatkozni a meglévő tűzoltó felszerelések használhatósági állapotára, meghatározni az egyes hibás felszerelések javítási módját, illetve az ezzel kapcsolatos karbantartási feladatokat,
- a tűzoltó részleg feladatát részletesen, előírást arra, hogy a tűzbiztonsági feladatok szükségessé teszik-e a részlegnek más szolgálat alól történő részleges, vagy teljes montesitását,
- az elhelyezésre szolgáló épületen belül megjelölni azokat a helyeket, ahol a tűzveszély miatt állandó, vagy időszakos tűzőrséget kell tartani,
- az adott körülményeknek megfelelően a tűzőrség feladatát.

4./ Tűzriadó terv elkészítése:

A tűzbiztonsági szabályokon kívül minden csapatnál és szervnél továbbá börtönnél el kell készíteni a tűz esetre vonatkozó tűzriadó tervet. A tűzriadó terv szakszerű elkészítéséhez ki kell kéri a területileg illetékes tűzrendészeti hatóság segítségét.

A tűzriadó terv célja, hogy esetleges tűznél törvszerűen lehessen biztosítani az azonnali eredményes beavatkozást. A tűzriadó tervnek feltétlenül tartalmazni kell, hogy a csapaton / szerven / belüli egységeknek pl. század, szakasz, raj, stb. mi a kötelessége tűz esetén. Ki kell mondani a tűzriadó tervnek, hogy a riadó elrendelésekor - a szolgálati idő alatt, vagy azon túl - kinek kell irányítani a tűzoltást, illetve riadó esetén az ügyeletes szolgálatnak mi a feladata.

A tűzriadó tervnek még tartalmazni kell, hogy tűz esetén a területileg illetékes állami tűzoltó egységet azonnal értesíteni kell.

A csapat, szerv tűzriadó tervét az illetékes tűzrendészeti hatóságnak jóváhagyási záradékkal, aláírással és pecséttel kell ellátni.

A börtönök tűzriadó tervének elkészítésénél figyelembe kell venni a B.M. büntetés-végrehajtási parancsnokság 1954 évi 10.sz. utasításában adott szempontokat.

5./ A tűzbiztonsági szabályzatban előírtak végrehajtása:

a./ A tűzrendészeti hatóságok által megállapított tűzbiztonsági szabályok betartása minden számadótestre kötelező. A szabályok betartásáért elsősorban a számadótest parancsnoka felelős. Köteles a tűzrendészeti hatóságok által hozzáküldött tűzbiztonsági szabályok egy-egy példányát végrehajtás végett - megfelelő külön írásbeli utasítással - az épület szerint illetékes egység parancsnokán / vezetőjén / keresztül kiadni a tűzoltó parancsnoknak, vagy szerveknél a tűzbiztonsági felelősnek.

b./ A tűzbiztonsági szabályokban előírtak betartását, továbbá a tűzbiztonságért felelős beosztottak ezzel kapcsolatos munkáját a számadótest parancsnokának, vagy általa megbízott személynek rendszeresen ellenőrizni kell.

./.

Az egyes épületeknél a tűzbiztonsági szabályokban előírtak teljesítését - évenként legalább egy alkalommal - az illetékes tűzrendészeti hatóságnak helyszínen is ellenőrizni kell. Ellenőrzése eredményéről a tűzrendészeti hatóság, az egység előljáró parancsnokát, tehát a számadótest parancsnokát írásban köteles tájékoztatni. A tájékoztatásban részletesen meg kell jelölni a hibákat, azok okát, a kijavítás módját és határidejét.

A számadótest parancsnokának a feltárt hibák megszüntetésére azonnal intézkedni kell. Amennyiben a hiányosság mulasztás miatt következett be, úgy intézkednie kell a mulasztók fegyelmi, illetve kár esetén, anyagi felelősség vonására.

Olyan esetekben ha a tűzrendészeti hatóság egy-egy egységnél az általa feltárt hibákat a következő ellenőrzése alkalmával is észlelné, úgy a számadótest parancsnokának küldött írásbeli tájékoztatás 1 másolati példányát fel kell terjeszteni a B.M. Anyagi és Technikai Főosztályhoz.

6./ Tűzvédelem oktatása:

A B.M. megyei / budapesti / főosztály a tűzbiztonsági szabályok végrehajtása, a tűzoltó felszerelések előírás szerinti használata és kezelése érdekében a csapatok, szervek parancsnokát megfelelő oktatási anyaggal, kezelési, karbantartási utasításokkal köteles ellátni. Az oktatási anyagot a főosztályokhoz tartozó tűzrendészeti osztálynak kell biztosítani.

A kiadott oktatási anyag sokszorosításáról és a tűzbiztonságért felelős személyek / tűzoltó parancsnokok, tűzbiztonsági felelősök / közötti elosztásáról, illetékes számadótest parancsnoka gondoskodik.

A számadótestek parancsnokának biztosítani kell a megszervezett tűzoltórészleg és a tűzoltó parancsnokok rendszeres oktatását.

A csapatok viszonylatában a tűzoltó parancsnokok oktatásához rendszeresen, a tűzoltó részleg oktatásához és a helyi tűzoltási gyakorlatok szakszerű levezetéséhez, évenként legalább 6 alkalommal / 2 havonként legalább 1-1 esetben / a tűzrendészeti hatóságot igénybevenni.

A B.M. megyei / budapesti / főosztály köteles a csapatok előzetes írásbeli bejelentése alapján a területileg illetékes tűzrendészeti hatóságoknak az oktatáson való közreműködését biztosítani, illetve megadni a támogatást a csapat tűzoltóparancsnokok oktatásához.

A megyei főosztályok / börtönök, egyéb szervek / vezetője a hozzátartozó egységeknél kijelölt tűzbiztonsági felelősök oktatását saját hatáskörben, csapatokra előírt módon köteles megszervezni.

III. Vegyes rendelkezések:

7./ A tűzbiztonsági szabályzat és tűzriadó tervek elkészítésének határideje:

Az illetékes tűzrendészeti hatóságoknak az egyes B.M. épületekre vonatkozó tűzbiztonsági szabályokat 2-2 példányban kell elkészíteni, amelyeket az épület illetékes egység, számadótest parancsnokának kell megküldeni. A tűzbiztonsági szabályok elkészítésének határideje:

a számadótest parancsnokság elhelyezésére szolgáló épületekre,
1956 III.31.

az egységek elhelyezésére szolgáló épületekre 1956 IV.30.

Az egyes épületekre vonatkozó tűzbiztonsági szabályok elkészítésére részletes ütemtervet kell készíteni. Az ütemterv elkészítése az illetékes csapat / szerv / számadótest parancsnokával közösen, a B.M. megyei / budapesti / főosztály feladata. Az ütemterv elkészítésénél figyelembe kell venni a fent megjelölt határidőket.

Az ütemterv közös elkészítése véget a B.M. határőrségi és belső karhatalmi, továbbá az egyéb önálló számadótestek / szervek / parancsnokának a jelen utasítás kiadásától számított 8 napon belül fel kell venni a kapcsolatot a területileg illetékes B.M. megyei / budapesti / főosztállyal.

A B.M. megyei / budapesti / főosztály vezetője felelős azért, hogy az illetékes tűzrendészeti hatóságok az ütemtervben megjelölt időpontban a tűzbiztonsági szabályokat az egyes B.M. épületekre írásban elkészítsék.

Az illetékes számadótest parancsnokoknak biztosítani kell, hogy a tűzrendészeti hatóságok beosztottai az egységek elhelyezésére szolgáló épületekben a szükséges helyszíni szemléket és egyéb ezzel járó munkákat akadály nélkül elvégezhessék.

A tűzriadó tervet a számadótest elhelyezésére szolgáló épületekre 1956 III. 31-ig, az alegységek elhelyezésére szolgáló épületekre 1956 IV. 30-ig kell elkészíteni.

A tűzriadó tervek határidőre való elkészítéséért a számadótest parancsnoka felelős.

8./ A tűzoltófelszerelések javítása, igénylése:

A tűzoltófelszerelések javítását, karbantartását az Anyagi és Technikai Főosztály által kiadott rendelkezés szerint kell végezni. A tűzoltófelszerelést igényelni az elhelyezési és egyéb anyagokra előírtak szerint lehet. Arra kell törekedni, hogy a tűzbiztonsági szabályokban előírt tűzoltófelszereléseket a számadótest a készletből biztosítsa. Ennek érdekében meg kell javítani, karba kell helyezni minden hibás, de javítható tűzoltófelszerelést.

9./ A tűzvédelmi szabályzat hatálya:

A tűzbiztonság megszervezését valamennyi B.M. elhelyezésére szolgáló épületben, tehát a konspiratív jellegű épületekben is az " Utasítás " előírásai szerint kell megszervezni.

Egyes szigorúan konspiratív jellegű B.M. épületekben a tűzrendészeti hatóságok helyszíni szemlére és ellenőrzésre előírt jogait, kötelességeit korlátozni lehet, illetve az indokolt esetben teljes mértékben kizárható. A korlátozás mértékét az objektumot irányító egység / osztály stb. / parancsnoka / vezetője / köteles meghatározni.

./.

A tűzbiztonsági hatóságok helyszíni ellenőrzésének, szemléjének korlátozása nem adhat mentesítést az "Utasítás" végrehajtása alól. Ezért korlátozás esetén az illetékes parancsnoknak, vezetőnek azt is meg kell határozni, hogy az objektumnál a tűzbiztonságnak az "Utasítás" szerinti megnevezéséért, az épületre vonatkozó tűzbiztonsági szabály és tűzriadó terv elkészítéséért személy szerint ki felelős. A kijelölt felelősnek az előírt feladatok ellátásához - személyes eljárással - ki kell kérni a helyi tűzrendészeti hatóság szakmai segítségét. Az általa elkészített tűzbiztonsági szabályt és tűzriadó tervet az objektumot irányító egység / osztály stb. / parancsnokának, vezetőjének kell jóváhagyni.

A tűzrendészeti hatóság nem adhat írásbeli tűzrendészeti szakvéleményt olyan létesítményekre, vagy létesítményen belül tárolt anyagokra, amelyekért személyesen nem tekintett meg. Ezért konspiratív jellegű létesítményeknél - ahol működése korlátozva van, vagy teljes mértékben kizárt - csak szóbeli tájékoztatást és utmutatást adhat, illetve a tanácsot kérő tűzbiztonsági felelősnek betekintésre átadhatja a vonatkozó tűzrendészeti szakirodalmat.

Nem lehet korlátozni, illetve kizárni a tűzrendészeti hatóságok helyszíni szemlére és ellenőrzésre előírt jogait és kötelességeit:

- a B.M. Hőr. kerületek, önálló zászlóaljok és a hozzájuk tartozó alegységek,
 - a B.M. BKH. zj.-ak, őrségi zászlóaljok és a hozzájuk tartozó alegységek,
 - a B.M. megyei / budapesti / főosztályok és a hozzájuk tartozó alegységek és utalt számadótestek,
 - a B.M. megyei börtönök és büntetés végrehajtási mezőgazdasági jellegű munkahelyek és a hozzájuk tartozó alegységek,
 - B.M. központi raktár, garázs és javító műhelyek,
 - B.M. egészségügyi és szociális intézmények,
- elhelyezésére szolgáló épületekben.

Budapest, 1956 február 22.

Kálmán István s.k.
tü. alezredes

Országos Tűzrendészeti Parancsnokság
vezetőjének helyettese.

Oszkó Gyula s.k.
r. ezredes

Anyagi és Technikai Főosztály
vezetőjének helyettese.

KK/HJné/
Készült 120 pld.

Kiadmány hitelével:

/: Hantos László :/
áv. alezredes
osztályvezető.