

34-11-13 /1984.

G. n. plb.

A BM III/1. Osztály Vezetőjének

...13... számú

I N T É Z K E D É S E

a tűzvédelemről és a tűzvédelmi szervezetről

Budapest, 1984. június 22.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1973. évi 13. sz. törvényerejű rendelete a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról, a 3/1980. /VIII.30./ BM számú rendelet, a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról és a 4/1980. /XI.25./ BM számú rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatból adódó feladatok végrehajtására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t .

I.

1./ A BM III/1. Osztály /a továbbiakban: Osztály/ tűzvédelmi szervezete:

a./ A szervezet alapvető feladata a tüzesetek megelőzése, megakadályozása, a tűzkárok csökkentése, keletkezési okának eredményes felderítése. A tűzvédelmi munka hatékonyságának növelése, a tűzvédelmi ügyek intézése. A felelősség hatékonyabb feltárása érdekében együttműködik a Budapest, II. kerületi tűzoltósággal.

b./ A tűzvédelmi szervezet tevékenységét az Osztály objektumában teljesíti /amely létesítmény: egy építési telken a Fő utca, Vitéz utca, Gyorskocsi utca és a Kacska utca által határolt területen álló építményekből és az épületen belüli udvarokból áll, amelyhez tartozik az épülettömb központi kazánháza, az összes padlástér és az Osztály által kizárólagosan használt épületrészek./

24. d.

45-9/27/84.

/Az 1. sz. melléklet a létesítmény részletes - rajzát, amely tartalmazza a helyiségek tűzvédelmi osztályba sorolását, a közlekedési-mentési utakat, a közművek nyitó és záró csapjait, a villamos berendezések kapcsolóit, a tűzivíz csapokat, stb./

- 2./ A tűzvédelmi szervezet vezetőit és tagjait az Osztály vezetője jelöli ki.
- 3./ A tűzvédelmi szervezet vezetőjét az Osztály vezetője, alosztályvezetői, vagy helyettesei közül nevezi ki.
- 4./ A tűzvédelmi szervezet tagjai:
 - az őrségi alosztály vezetője
 - az anyagi- és pénzügyi csoport vezetője,
 - a tűzvédelmi megbizott;
 - a tűzoltócsoport /ügyeletes szakaszból/.
- 5./ Tűz esetén tanusítandó magatartást és tevékenységet az oltásban, a mentésben közreműködők feladatait a "Tűzriadó Terv" tartalmazza.
- 6./ A tűzvédelmi szervezet feladatai:
 - a./ Évente két alkalommal, illetve szükség szerint ellenőrzi a létesítmény tűzvédelmi helyzetét, a megelőző tűzvédelmi előírások végrehajtását, értékeli annak tapasztalatait; kezdeményezi és végrehajtja a hiányosságok megszüntetését.
 - b./ A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül megszünt tüzéseket is az állami tűzoltóságnak késedelem nélkül jelenti és gondoskodik a kár helyszínének változatlanul hagyásáról a vizsgálat befejezéséig.
 - c./ A létesítmény ellenőrzéséről /bejárásáról/ jegyzőkönyvet készít, amelyben rögzíti:
 - az előző ellenőrzés alkalmával feltárt hiányosságok végrehajtásának állapotát, határidő túllépés esetén javaslatot tesz a mulasztásért felelős személy/ek/ felelősségre vonására;
 - az új létesítményekkel, technológiával, új jogszabályok megjelenésével kapcsolatban felmerült

problémák megoldására tett intézkedéseket;

- az ellenőrzés során tapasztalt tűzvédelmi hiányosságokat, a hiányosság megszüntetésének módját, a megszüntetés határidejét és a megszüntetésért felelős személyt.

- d./ Szervezi és irányítja az Osztály állományába tartozó személyek tűzvédelmi oktatását, /köztük propagandamunkát végez/ közreműködik az oktatás eredményének felmérésében és a gyakorlati kiképzés lebonyolításában.
- e./ Aki tűz esetén a tűzoltás vezetőjének intézkedését nem hajtja végre és a tűzoltásban nem vesz részt, vagy a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg, cselekményéért feyelmileg felelős.
- f./ A tűzjelzéssel összefüggésben elkövetett mulasztásért figyelmeztetéssel kilátásba helyezi a 17/1968. /IV.14/ számú Kormány rendelet 18. §. /1/ bekezdésnek a./ pontja büntető rendelkezés alkalmazását;
- g./ Javaslatot tesz a kiemelkedő tűzvédelmi munkát végzők jutalmazására.
- h./ Véleményezi és meghatározza az egyes helyiségek, udvarok, technológiák és egyéb tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységek tűzvédelmi szabályozását.
- i./ Minden év december 15-ig munkatervben rögzíti a tűzvédelmi szervezet következő évi feladatait.

7./ A tűzvédelmi szervezet vezetőjének feladata:

- a./ Ellátja azon feladatokat, tevékenységeket, amelyeket a tűzvédelmi jogszabályok, a létesítmény vezetőjének feladatává tesznek; /Igy: az MNK BM 4/1983. sz. Utasítása a rendőrség és az állami tűzoltóság szerveinek a tüzesetek vizsgálatában való együttműködéséről szóló feladatokat./
- b./ Egyezteteti a tűzvédelmi tevékenységet a létesítményben elhelyezett más szervek /katonai bíróság, katonai ügyészség és a büntetés-végrehajtási intézet/ vezetőivel. Ha azok területén észlelt hiányosságok felszámolása jogkörét meghaladja, köteles azt az illetékes felettes parancsnoknak jelenteni.

- c./ Irányítja a tűzvédelmi szervezet munkáját.
 - d./ Rendszeresen beszámoltatja, ellenőrzi a tűzvédelemért felelős személyeket.
 - e./ Az Osztály meghatározott állománya részére évente egy alkalommal tűzvédelmi oktatást szervez. Az oktatás során kiemelt gonddal kell ismertetni a tűz jelzésével és oltásával kapcsolatos feladatokat.
- 8./ Az őrségi alosztály vezetőjének, távollétében a szolgálatban lévő őrparancsnoknak a feladata:
/A feladat részletezését a tűziradió terv tartalmazza/.
- a./ A létesítményben keletkezett tűz jelzésekor riasztja a tűzoltó csoportot, jelentősebb tűz esetén a kerületi tűzoltó parancsnokságot. Munkaidőben haladéktalanul jelentést tesz az osztály vezetőjének, - aki szükség esetén az állomány riasztásáról rendelkezik. - Munkaidőn kívül az ügyeletes tisztet haladéktalanul értesíti, továbbá a BV. Intézet őrparancsnokát és a Katonai Ügyészség ügyeletesét.
 - b./ Az Osztály vezetője munkaidőben, munkaidőn túl az ügyeletes tiszt, a rendkívüli eseményt jelenti a szolgálati előljárónak /az osztály vezetőjének/ és a BM Főügyeletnek, és amennyiben szükséges rendőri-karhatalmi erőt kér az épület biztosítására, utak lezárására, a közuti közlekedési forgalom fenntartására, stb.
 - c./ Az Osztály egész állományának riadóztatásáról az osztályvezető, távollétében helyettese rendelkezik.
 - d./ Az Őrségi Alosztály vezetője gondoskodik a tűzoltó, biztosító és a mentő csoportba történő beosztásokról, azok naprakész állapotban tartásáról, valamint a kiképzésükről.
- 9./ Az Anyagi- Pénzügyi Csoport vezetőjének feladatai:
- a./ Intézkedik a tűzvédelmi szempontból szükséges felülvizsgálatok és anyagok megrendelésére, az észlelt hiányosságok megszüntetésére /tűzoltókészülékek, elektromos- és tűzvédelmi berendezések, vészlétrák, stb./

- b./ Figyelemmel kíséri a létesítmény tűzvédelmi helyzetét, intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről.
- c./ A tűzvédelmi megbízotton keresztül gondoskodik arról, hogy az új belépő dolgozók munkába állásuk előtt, a többi dolgozó pedig évente egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban részesüljön.
- d./ Ellenőrzi a tűzvédelmi oktatásról és szakvizsgákról, a tűzvédelmi megbízott által vezetett nyilván tartást.
- e./ Figyelemmel kíséri és fokozottan ellenőrzi a tűzveszélyes munkafolyamatok végzését /iv- és lánghegesztés, tűzveszélyes gáz- és folyadékok használata, stb./
- f./ Egyedileg intézkedik az egyes helyiségekben elhelyezett elektromos kisfogyasztók, /kávéfőző, főzőlap, hőszugárzó, stb./ biztonságos üzemeltetéséről.
- g./ Az illetékes előadó révén gondoskodik a tűzoltókészülékek nyilvántartásáról, felszerelésekről, és azok állandó üzemképességéről.
- h./ Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi jogszabályokat és az új jogszabályokról tájékoztatja a tűzvédelmi szervezet vezetőjét végrehajtás érdekében teendő feladatokról.
- i./ Az Osztály költségvetésének előkészítése során, a tűzvédelmi megbízott bevonásával tűzvédelmi költségvetés tervezetet készít, melyet felterjeszt az osztályvezetőhöz.
- j./ Részt vesz a felügyeleti szerv által tartott szemléken, ellenőrzésekben és más eljárásokon.
- k./ Intézkedik, hogy a napi munka befejezésekor az illetékessége alá tartozó területen gyújtóforrás-, illetve tűz esetén a beavatkozást akadályozó körülmény ne maradjon. /Áramtalanítás, tűzveszélyes folyadékok eltávolítása, közlekedési ut, tűzoltó készülék stb. szabadon tartása, kulcsok leadása, stb./
- l./ Szükség szerint felügyeletről gondoskodik az alkalmoszerűen végzett tűzveszélyes tevékenységhez.

10./ Tűzvédelmi megbízott feladatai:

- a./ Állandóan figyelemmel kíséri az épület tűzvédelmi helyzetét, az Anyagi- és Pénzügyi csoporttal, és e tárgyban kapcsolatot tart a Katonai Biróság - Ügyészség - és a BV. Intézet tűzvédelmi megbízottaival. A felmerülő hiányosságokról jelentést készít és javaslatot tesz azok megoldására.
- b./ Rendszeresen figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását; intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok felszámolására.
- c./ Tűzvédelmi utasítás alapján ellenőrzi az előírások betartását, részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzéseken, így a tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzésében.
- d./ Ismernie kell a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi biztonsági előírásokat, valamint az általános tűzvédelmi iratokat. Szükség esetén kezdeményezi a tűzvédelmi tervek módosítását.
- e./ Az Osztály állományát szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesíti.
- f./ A dolgozókat oktatni kell:
 - a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére;
 - a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre /a Tűzvédelmi Utasításban előírtakra/;
 - a tűzjelzés lehetőségére és módjára;
 - a tűz esetén követendő magatartásra, illetve a Tűzriadó Tervben személyre meghatározott feladatokra;
 - az elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések használatára;
 - a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.
- g./ Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni. Az oktatás megtörténtét a dolgozó a nyilvántartó lapon aláírásával ismeri el.
- h./ Az Osztály állományában foglalkoztatott kazánházi fűtőknek és a műhely dolgozóinak tűzvédelmi szakvizsgát kell tenni.

- i./ A tűzvédelmi szakvizsgákhoz kötött munkakörök, valamint érvényességi idejük a következő:
- hegesztők, valamint egyéb nyílt lánggal járó munkát végzők - 4 év;
 - "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó tevékenységet végzők és a tevékenységüket közvetlen irányítók, pl. I., II. veszélyességi fokozatba sorolt tűzveszélyes folyadékkal, anyaggal, /benzin, denaturált szesz stb./ munkát végzők - 4 év.
- j./ Tűzvédelmi szakvizsgáztató csak az lehet, aki a vizsga anyagából maga is vizsgát tett.
- k./ Gondoskodik a szakvizsgákhoz szükséges tananyag, az előkészítő oktatás és a szükséges gyakorlat megszervezéséről, az Osztály pénzügyi keretének a terhére.
- l./ Javaslatot tesz a vizsgabizottság tagjainak, vezetőjének kijelöléséről, továbbá a vizsgáztatás megszervezéséről, lebonyolításáról.
- m./ A vizsgázónak bizonytságot kell tenni arról, hogy
- megfelelően ismeri a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat;
 - a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat a gyakorlatban is alkalmazni tudja és a kapcsolódó műszaki feladatokat meg tudja oldani.
- n./ A vizsga sikeres elvégzéséről a vizsgázó részére tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt kell kiadni.

II.

11./ Tűzvédelmi berendezések:

a./ Tűzjelzési lehetőségek:

- távbeszélőkészülékek,
- riasztókészülékek útján, és
- személyesen.

- b./ Az állami tűzoltóság felé az országban elhelyezett közvetlen telefonvonal, amelyen naponta két alkalommal ellenőrizni kell a közvetlen kapcsolat meglétét,
- c./ Városi távbeszélőkészülékeken,
- d./ A fővonalu távbeszélőkészülékek mellett, az állami tűzoltóság hívószámát /05 vagy 216-216/ jól láthatóan fel kell tüntetni.
- e./ Az Osztály területén 1-1 tűzoltókészüléket kell elhelyezni meghatározott követelményeket kielégítő és ott az esetleg keletkező tűz eloltására, a következők szerint:
- Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben helyiségenként, illetve minden megkezdett 50 m² alapterület után;
 - A "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben minden megkezdett 200 m² alapterület után;
 - A "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben minden megkezdett 800 m² alapterület után;
 - Az "E" veszélyességi osztályba tartozó létesítményben szükség szerint.
- f./ A tűzoltókészülékeket, eszközt, felszerelést és anyagot jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, azokat helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.
- g./ A kézi és hordozható tűzoltókészülékeket a vonatkozó szabvány /1040/3-71./ sz. előírásai értelmében rendszeresen felül kell vizsgáltatni:
- a gépjárműveken lévőket negyedévenként,
 - az egyéb helyen lévőket félévenként.
 - A tűzoltás alkalmával használt készüléket azonnal ki kell cserélni.

12./ Tűzveszélyes tevékenység munkavégzés és azok engedélyezése:

- a./ Tűzveszélyes tevékenységnek kell tekinteni általában minden nyílt láng használatával járó munkavégzést /pl. lánghegesztés, lángforrasztás, stb./ de ide sorolható minden könnyen kigyulladó, tüzet vagy robbanást okozható anyaggal végzett munka is /pl. tűzveszélyes folyadékban alkatrészmosás./
 - b./ Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kijelölt helyen szabad végezni.
 - c./ A Tűzvédelmi Bizottság által kijelölt helyiségeken kívül végzett, vagy az állandótól eltérő jellegű, alkalmasszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység /pl. hegesztés, padlóragasztás stb./ az Osztály területén csak az Anyagi- Pénzügy. Csoport vezetőjének előzetes engedélye alapján végezhető.
 - d./ Az Osztály területén külső vállalat által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedélyt a külső vállalat igazgatója /vezetője/ vagy megbízottja köteles kiadni. Az engedélyt azonban az előző pont meghatározott vezetőivel láttamoztatni kell, - aki azt szükség esetén a helyi sajátosságoknak megfelelően tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
- Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkát végző nevét, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. Az engedélyt két példányban kell kiállítani, amelyből az egyik a munkavégzőnél, a másik az Anyagi- Pénzügyi Csoport vezetőjénél kell kezelni.
- e./ Tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályokra kioktatott, érvényes szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
 - f./ Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
 - g./ A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez kezdéstől a befejezéséig az engedélyező - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.

- h./ A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek /láttamozónak/ be kell jelenteni.

III.

- 13./ Az Osztály területén megtartandó általános tűzvédelmi előírások, eljárások és szabályozások:

- a./ A létesítményt /helyiséget/ csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- b./ A létesítményben, helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges eszközöket, tárgyat, stb. illetve anyagot /tűzveszélyes folyadékot/ szabad tartani. A keletkezett éghető anyagot, hulladékot, stb. folyamatosan, de legalább a napi munka befejezésekor el kell távolítani a rendszeresített tárolóhelyre.
- c./ Ahol olajjal, zsirral szennyezett éghető hulladék keletkezik, azt jól záródó, fedővel ellátott, nem éghető anyagu edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen tárolni, illetőleg megsemmisíteni.
- d./ A tűzveszélyes folyadékot, vagy gázt szállító csőrendszerrel és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél, készüléknél a tűzveszélyes folyadék csepegését, elfolyását, illetve a gáz szivárgását meg kell akadályozni. Az esetleges szétfolyt folyadékot nem éghető anyaggal folyamatosan fel kell itatni, és erre a célra kijelölt külön edényben tárolni, illetve megsemmisíteni.
- e./ Tűzveszélyes folyadék alkalmoszerű felhasználása szabadban, vagy jól szellőztethető helyiségben történhet, ahol egyidejűleg gyűjtőforrás nincs.

- f./ Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben, helyiségben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelent,
- g./ Az "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény, helyiség munkahelyein öltözőszekrényt nem szabad elhelyezni. Olajos, zsiros ruha csak fémszekrényben helyezhető el.
- h./ Az "A" és "C" tűzveszélyességi osztályba sorolt, továbbá minden olyan helyiség bejáratánál, amelyben az ott folytatott tevékenység jellege indokolja /pl. tűzveszélyes folyadéktároló, papírraktárak, stb./ jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó, az országos szabványok MSZ 15631, 17066 sz. előírásainak megfelelően táblát kell elhelyezni.
- i./ A létesítményekben, helyiségekben a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezet, a tűzvédelmi berendezés, felszerelés, készülék helyét jól láthatóan meg kell jelölni.
- j./ A helyiségek közötti, valamint a tűzgátló elválasztásokon lévő nyílászáró szerkezeteket csukva kell tartani.
- k./ A lezárt, illetve a többnyire zárva tartott helyiségek kulcsait az országában, bármikor hozzáférhető helyen kell tartani.
- l./ A kulcsokat hovatartozásuknak megfelelően meg kell jelölni, továbbá tartási helyüket az országban jól láthatóan fel kell tüntetni.
- m./ Tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékot, vagy ilyet tartalmazó szennyvizet a közcsatornába bevezetni, vagy önteni nem szabad.
- n./ A tűz- vagy robbanásveszélyes anyagból származó, vagy ilyen anyaggal szennyezett hulladékot az általános szemét- és hulladékgyűjtő helyre üríteni tilos. Ahol ilyen hulladék keletkezik, a tűzvédelmi megbízottnak be kell jelenteni, aki köteles intézkedni, azok elszállításáról.
- o./ A padlástérben éghető anyagot, tárgyat tárolni nem szabad. Egyéb anyag, tárgy csak úgy és olyan meny-

nyiségben helyezhető el, hogy az szükség esetén könnyen eltávolítható a tetőszerkezet és a kémény pedig könnyen megközelíthető legyen.

14./ Közlekedési ut:

- a./ Az Osztály létesítményeinek közlekedési és vizszerelési helyekhez vezető utjait állandóan szabadon, tüzoltó gépjárművel járható állapotban kell tartani.
- b./ A tüzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas udvarait, a lezárt kapubejáratok kulcsait állandóan elérhető helyen kell tartani.
- c./ A létesítményben, helyiségben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési és kiürítési utakat leszűkíteni, raktározás céljára felhasználni még átmenetileg sem szabad.
- d./ Ha a közlekedési utvonalak ajtóinál függönyt vagy szélfogót alkalmaznak, ez csak úgy helyezhető el, hogy széthuzáskor a kijáratokat ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit pedig eltérő színű csikkal meg kell jelölni.

15./ Kémények:

Csak olyan kéményt szabad használni, amelynek falába éghető anyagu épületszerkezet nincs beépítve, amelynek műszaki állapota megfelelő, amelynél a jogszabályban, országos szabványban meghatározott vizsgálatot, továbbá a kémény tisztítását elvégezték.

IV.

16./ A létesítmény egész területén betartandó általános követelmények, feladatok:

a./ Dohányzás:

Égő cigarettát, szivart, pipát, gyufát tilos olyan helyre tenni vagy eldobni, ahol az tüzet okozhat.

b./ A hamutartó tartalmát papirkosárba dobni tilos.

c./ Dohányozni nem szabad az "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat országos szabványokban meghatározott táblával kell megjelölni. /MSZ 15631, 170066/

d./ A dohányzásra kijelölt helyiségeket, helyeket égő dohányneművel elhagyni tilos. Ezt felirattal kell megjelölni. "A DOHÁNYZÓHELYET ÉGŐ DOHÁNYNEMŰVEL ELHAGYNI TILOS"

e./ A dohányzásra kijelölt helyeken megfelelő számú hamutartót, vagy vízzel telt edényt kell elhelyezni.

17./ Raktározás, tárolás:

a./ Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt, vagy a "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen nem tárolható, kivéve ha az ágazati szabvány ettől eltérően nem rendelkezik.

b./ A "C" - "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok nemenként csoportosítva egy helyen is tárolhatók.

c./ Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot csak jogszabályban, állami szabványban meghatározott, vagy a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani.

- d./ Öngyulladásra hajlamos anyagot, egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokkal, amelyek egymásra hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad.
- e./ Éghető anyagot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad.
- f./ Az udvarban gépkocsit csak áramtalanítva, egymástól 80 cm-re lehet tárolni; az indítókulcsot azonosíthatóan az őrszobában kell tartani.

18./ Tűzveszélyes folyadékok tárolása, szállítása:

- a./ Az Osztály területén tűzveszélyes folyadékot csak meghatározott helyeken és engedélyezett mennyiségben szabad tárolni.
- b./ Tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edényt csak nem éghető állványon szabad elhelyezni, tárolni.
- c./ Tűzveszélyes folyadékot hordóból lefejtteni csak szabványos szivattyúval /MSZ 1049, 10004 sz./ szabad.
- d./ A tárolás és szállítás csak megengedett biztonságos edényekben történhet.
- e./ A könnyen sérülő edények csomagolása olyan legyen, hogy tárolás és szállítás közben nyujtson védelmet törés ellen.
- f./ Szállításhoz az edényeket úgy kell rögzíteni, hogy közben ne dőlhessenek fel és ne sérülhessenek meg. Üvegedényeket, vagy ezeket tartalmazó göngyöleget egymásra rakva nem szabad szállítani.
- g./ Az oxigén és éghető gázellátó berendezés kezelésével megbizott dolgozóknak tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni és - évente legalább 2 óras - ismétlődő oktatásban kell őket részesíteni. Ennek megtörténtéről nyilvántartást kell vezetni.
- h./ A töltött gázpalackot a hirtelen lehűléstől védeni kell. A gázpalackokat nem szabad úgy el-

helyezni, hogy azok áramkör részévé válhassanak. Azokat sinned, villamosvezetékekkel érintkezésbe hozni tilos.

- i./ A palackokat a magas hőtől takarással védeni kell. A fűtőtestektől, csővezetékektől, földelésektől, tényleges hegesztéstől, lángvágástól, éghető anyagtól, stb. legalább 5 méter távolságra szabad elhelyezni azokat.
- j./ Az üres palackok szelepeit jól el kell zárni és krétával "ÜRES" feliratu jelzést kell alkal azni, vagy azt ráakasztott táblával kell jelölni.
- k./ A gázipalackokat - a kiürítetteket is - elzárt állapotban és felcsavart szelepvédő sapkával szabad tárolni, illetve szállítani.
- l./ A gázipalackokat állva, rögzített állapotban, vagy kocsira /targoncára szerelve/ védőlánccal ellátva szabad tárolni, illetve használni. A palack dőlési szöge 45° -on aluli nem lehet. Fektetett palackokkal dolgozni /hegeszteni/ szigoruan tilos.
- m./ Az oxigénpalackot, hegesztőberendezést zsiros vagy olajos kézzel kezelni, vagy olajos ronggyal tisztítani, zsiros vagy olajos helyen tartani, olajos munkaruhában kezelni szigoruan tilos.
- n./ Hegesztési munkákat csak abban az esetben szabad végezni, amennyiben a munkaláng és a palack között legalább 6 méter távolság van biztosítva. Ezen távolságon belül palackokat elhelyezni nem szabad.

19./ Villamos hegesztés:

- a./ A villamos ivhegesztő transzformátor, hegesztődinamó és ivhegesztő berendezés tartozékára, felszerelésére, stb. vonatkozó előirással az MSZ 6299-56. sz. szabvány foglalkozik.
- b./ Minden ivhegesztőgépet az MSZ 172 sz. szabvány szerint érintésvédelemmel kell ellátni.
- c./ Nem száraz, a villamosságot jól vezető talajon történő hegesztés esetében olyan hegesztőgépet kell alkalmazni, amelynek feszültsége üresjáratban sem haladjameg a 42 V-ot, vagy amely az üresjáratii feszültségét lehetőleg önműködően 42 V-ot meg nem haladó feszültségre csökkenti.

- d./ A hegesztőgép mindenkor megbízható, üzembiztos állapotban legyen. Olyan hegesztőberendezést, amelyen a külső sérülés nyomai látszanak, vagy túlmelegedés nyomai mutatkoznak, üzemeltetni nem szabad.

20./ Tüzelő és fűtőberendezések:

- a./ Az egyes helyeken meghatározott fűtési módon kívül a helyiségek fűtésére - indokolt esetben - hőszigetelő alkalmazható, az energetikus és a tűzvédelmi megbízott véleményének beszerzése után.
- b./ A gázfogyasztó készülékeket el kell látni kezelési utasítással és azt a készüléken kell elhelyezni, vagy jól látható helyen kell kifüggeszteni. Háztartási gázfogyasztó készülék esetében megengedett a nyomdai úton készült kezelési utasítás használata.

21./ Szellőztetés:

Ahol tűz- vagy robbanásveszélyes gáz, gőz, vagy por keletkezhet /pl. tűzveszélyes folyadékkal való tisztítás, alka trészmosás, átöntés stb./ munka csak olyan szellőztetés mellett végezhető, amely biztosítja, hogy munka közben az alsó robbanási koncentráció 20 %-a nem alakul ki.

22./ Villamos berendezések:

- a./ A villamos berendezések létesítésénél, használatánál, karbantartásánál, szerelésénél a vonatkozó előírásokat, szabványokat /MSZ 1600, stb./ kell megtartani.
- b./ A villamos berendezésen bárminemű javítást, karbantartást, szerelést, stb. csak villamos szakember végezhet.
- c./ A villamos berendezések, fogyasztókészülékek és éghető anyagok között olyan távolságot kell megtartani, hogy azok az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsenek.

- d./ A villamosgépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után, továbbá időszakos vagy végleges használaton kívül helyezésük esetén ki kell kapcsolni, /a villamos hálózatról le kell választani/.
- e./ A villamos berendezést
- "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben legalább három évenként,
 - a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben hat évenként,
 - a "D" és "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben legalább kilenc évenként tűzvédelmi szempontból az MSZ 10900 sz. előírásai figyelembevételével felül kell vizsgálni.
- f./ A vizsgálat során tapasztalt hiányosságok felszámolásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- g./ A biztonsági világítás, üzemképességét állandóan biztosítani kell.
- h./ A villamos berendezések érintésvédelmét, valamint annak felülvizsgálatát az MSZ 172 sz. előírásai szerint kell biztosítani.

23./ Villámvédelem:

Az épület villámvédelmét az MSZ 274 sz. előírásainak megfelelően kell biztosítani, amelyeket ötévenként felül kell vizsgálni. A tapasztalt hiányosságok felszámolásáról haladéktalanul gondoskodni kell.

A fenti intézkedés a kiadás napján lép hatályba.

Wéber Gyula
Dr. Wéber Gyula r. ezds.
osztályvezető


Műn- 916-164/84.
Készült: 10 pld-ban
kapják: elosztó szerint

Mell: Tűzvédelmi terv 916/164/84 m.

35-M-12/84.

G. K. pld

Jóváhagyom:


Dr. Weber Gyula r. ezds.
osztályvezető

TÜZRIADÓ TERV

Általános tennivalók tűz esetén:

- 1./ Az épület bármely részében keletkezett tüzet, az azt észlelő a legrövidebb uton köteles jelenteni az őrparancsnoknak, aki arról munkaidő alatt haladéktalanul az osztályvezetőnek, azon tuli időben az Osztály ügyeletes tisztjének jelentést tesz.
- 2./ Az őrparancsnok a tüzről szóló jelentés vétele alapján munkaidő alatt az alosztályokat, az Osztály titkárságát, míg az egyes vizsgálókat az alosztályok titkárságai riasztják - amennyiben az szükséges.
- 3./ Munkaidőben a vizsgálati körletben keletkezett tűz esetén a veszélyeztetett szobákat, valamint a fölötté levő folyosót, illetve kihallgató helyiségeket - a tűzoltásban résztvevőkön kívül - mindenki köteles elhagyni.
- 4./ A kihallgatáson lévő őrizeteket - ha a fogdaügyeletet a tűz nem veszélyezteti - zárkájukba kell visszakisérteni. Ha ez nem lehetséges a tűz helyétől függően azokat a III. emeleti iróban, illetve a személyi, vagy gépjármű bejárat közelében lévő helyiségekben - megfelelő őrzés mellett - kell elhelyezni a fogdaügyelet közreműködésével. A fogdaépületen kívül ideiglenesen elhelyezett őrizeteket felügyeletét a fogdaügyelet beosztottai, az őrségi állomány kíséretével együtt látják el. A fogdakörletben keletkezett tűz esetén a tűz által veszélyeztetett körletből az őrizeteket más, az állambizton-

ság figyelembevételével, a kijáratok lehetőségei közelében levő helyiségekben, körletbe kell áttelepíteni. Ennek végrehajtásáról a mindenkori őrpáncsnok gondoskodik.

- 5./ A tűz oltást irányító parancsnoknak a padlástérben keletkezett tűz esetén a III. emeleti folyosón lévő felszálló vezetékeken /téli viszonyok között/ az elzárt vízvezetéki csapokat azonnal ki kell nyitnia.
- 6-/ Ha munkaidő után az anyagi szolgálat raktáraiban keletkezne tűz, akkor az Osztály ügyeletes dr. Németh Róbertné r.fhdgy. és Alács Lászlóné kpa. elvtársakat köteles haladéktalanul berendelni.
- 7./ Munkaidő után, munkaszüneti napon keletkezett tűz esetén, a tűzfészek gyors megközelítése érdekében, a tűzoltó parancsnok, vagy az arra kijelölt beosztott felvételezi az Osztály ügyeletes tiszttől, illetve őrpáncsnoktól a tűzfészekhez vezető ajtók tartalék kulcsait, és részlegével megkezdi a tűz oltását.
- 8./ Tűz esetén az Osztály egész állományának a riadóztatásáról az osztályvezető /távollétében helyettese/ rendelkezhet.
- 9./ Az Osztály által használt épület részben keletkezett tűz esetén - az osztályvezető rendelkezésére - értesíteni kell az épület más részében elhelyezett büntetés-végrehajtási intézet, valamint a Budapesti Katonai Bíróság és a Katonai Ügysszég vezetőit is.
- 10./ Tűzriadó esetén minden beosztott köteles a tűz oltására kijelölt parancsnoktól kapott utasításokat maradéktalanul végrehajtani, és az anyagi javak mentése során, valamint a fogvatartottak áthelyezésekor fokozott körültekintést és éberséget tanúsítani.
- 11./ Minden vezető és beosztott köteles a zavart, pánikot határozott fellépésével és intézkedésével megelőzni és megakadályozni.

Az őrparancsnok feladata tüz esetén:

- 12./ A tüz jelzésének vétele és a tüzfészek helyének megállapítása után riadóztatja a szakasz teljes állományát: ezen belül különválasztja a kijelölt tüzoltó rajt. Indokolt esetben az őrszobában lévő közvetlen vonalon értesíti a kerületi tüzrendészeti parancsnokságot. Ezt követően a tüz keletkezését jelenti az osztályvezetőnek, munkaidő után az Osztály ügyeletes tisztjének.
- 13./ A riadóztatott őrségi pihenő részlegből kijelöli a biztosító és mentő részleg tagjait, illetve szükség esetén gondoskodik e részlegek kiegészítéséről.
- 14./ A mindenkori, illetve az alkalmilag kijelölt tüzoltó parancsnok az önkéntes tüzoltó részleggel, a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával, a tüzoltóság megérkezéséig haladéktalanul megkezdi és végzi a tüzoltást.
- 15./ A tüzoltásban résztvevők feladata:
- a./ Tüzoltó csoport:
- A tüzoltóság megérkezéséig a tüz oltása továbbterjedésének megakadályozása. A tüzoltó csoport szakaszonként hat főből áll, akiknek kiképzéséért a tüzoltó parancsnok felelős.
- b./ Biztosító csoport:
- A kapuőrökkel együttműködve intézkednek, hogy illetéktelen személyek az épületbe való bejövetele, illetve kimenetele, valamint az épület körüli csoportosulást megakadályozza. A biztosító részleg kettő főből áll, akiket az őrparancsnok jelöl ki és igazít el.
- c./ Mentő csoport:
- A keletkezett tüz által, valamint oltás során megsérültek segélyben részesítése, az anyagi javak mentése, biztonságos helyre szállítása.

d./ Segélyhely: Földszinti tanterem, - vagy ha az a tűz által veszélyeztetett - az őrségi társalgó.

16./ A sérültek elsősegélyi, illetve egészségügyi ellátását a mindenkori szolgálatban levő egészségügyi beosztott végzi, illetve szervezi.

Évente egy alkalommal gyakorló riadót kell tartani a tűzoltó csoport tagjai részére.

17./ Tűzoltó csoport tagjai:

I. szakasz:

- Pásztor Sándor r. őrm.
- Juhász István r. őrm.
- Bánházi György r. őrm.
- Konya István r. őrm.
- Németh László r. őrm.
- Terék Imre r. őrm.

II. szakasz:

- Tamás János r. tőrm.
- Szőnyi Miklós r. őrm.
- Dallos György r. tőrm.
- Bákai Miklós r. őrm.
- Tóth-falusi István r. tőrm.
- Ujlaki József r. őrm.

III. szakasz:

- Petró Béla r. őrm.
- Szántó László r. őrm.
- Ravasz Sándor r. őrm.
- Serbán Gyula r. őrm.
- Csereklye István r. szkv.
- Mile Gyula r. szkv.

916-164/84.